



Legenda

- veřejné osvětlení
- stávající kabelové vedení NN
- stávající kabelové vedení VN
- CETIN stávající sdělovací vedení
- stávající vodovod
- stávající plyn
- hranice komunikací
- zaměřené budovy
- uzemnění
- řez výkopu
- označení pozemku dotčeného stavbou
- lampa V.O.

Řez výkopu



Řez "B1"



kabely NN - křížení s nř. sítěmi
uložení do bet. žlabů

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3 + PEN, 50Hz, 230/400V, AC, TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM dle PNE 33 0000-1:
- živých částí dle: čl. 3.2.2.1 - polohou
- neživých částí dle: čl. 3.2.2.2 - zbranou
čl. 3.2.2.3 - kryty nebo přepážkami
čl. 3.2.2.4 - izolací
čl. 3.2.2.5 - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji
AAB, AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AL1, AM2, AN3, AP1, AQ3, AR1, AS2, AT2, AU1

VNĚJŠÍ VLIVY dle PNE 33 0000-2:
- stávající podzemní zařízení je nutno před započátím prací nechat vyjít
- S majiteli pozemků projednat před zahájením stavby umístění vjezdů a výškovou hladinu terénu pro uložení kabelů a umístění příloží
- Stavba je geodeticky předměřena
- Předměření je provedeno v souladu s měřicími systémy S-JTSK ve výškovém systému Balt p.v. ve 3. třídě přesnosti
- konečné zaměření stavby bude provedeno ve stejné soustavě a dle podmínek ČEZ Distribuce, a.s.

Poznámka 1: Stávající podzemní zařízení je nutno před započátím prací nechat vyjít
Poznámka 2: S majiteli pozemků projednat před zahájením stavby umístění vjezdů a výškovou hladinu terénu pro uložení kabelů a umístění příloží
- Stavba je geodeticky předměřena
- Předměření je provedeno v souladu s měřicími systémy S-JTSK ve výškovém systému Balt p.v. ve 3. třídě přesnosti
- konečné zaměření stavby bude provedeno ve stejné soustavě a dle podmínek ČEZ Distribuce, a.s.

Dodavatel a zpracovatel DS:	
RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.	
přk. Truhláře 114	
572 51 Lomnice nad Popelkou	
IČ: 252 98 194 DIČ: CZ 6598194	
Hlavní projektant:	Vladimír Brunclík
Vypracoval:	Zdeněk Rája
Telefon:	778 784 619
Formal:	A3
Datum:	7/2021
Mříčko:	1:500
Číslo výkresu:	K1

Investor:	
Obec Dolní Olešnice	
Dolní Olešnice 39	
543 71 Hostinné	
IČ: 005 80 171 DIČ: CZ00580171	
Číslo stavby:	2017
Číslo žádosti:	F2_20
Název stavby:	

Klad listů	
K2	K1

VO - Dolní Olešnice	
Název výkresu: Koordinační výkres	



Dolní Olešnice
k.ú. Vestřev

Klad listu

```
graph TD; K2[K2] --- K1[K1]
```